

## Connessione a Klima Control

- 1 Accedere al menu di Klima Control e seguire il seguente percorso:  
**Configurazione > Installazione > Aggiungi Dispositivo > Klima Sens.**
  - 2 Scegliere un nome per identificare il dispositivo e scriverlo nell'apposito campo. Premere "OK".
  - 3 Creare una nuova stanza a cui associare il sensore premendo "Nuova stanza"; se invece si vuole associare il dispositivo ad una stanza già creata, premere "Stanza esistente" e sceglierne una tra quelle disponibili. Proseguire con "OK".
- i** È possibile associare un solo Klima Sens per ogni stanza.
- 4 Quando apparirà la schermata di attesa (immagine sottostante) inserire le batterie in Klima Sens.



Inserite le batterie, attendere 3 secondi e premere il pulsantino sul retro del dispositivo.

Klima Sens proverà a connettersi a Klima Control.



*Se Klima Sens è già batterizzato, premere una prima volta il pulsantino per attivare il dispositivo ed una seconda per far partire l'associazione con Klima Control.*

- 5 L'esito dell'operazione (positivo o negativo) sarà confermato da un pop-up sul display di Klima Control.

## Posizionamento

Posizionare il sensore a circa 1,5 metri di altezza.

Non posizionare dietro ad ostacoli (tende, porte...) ne vicino a finestre o fonti di calore.

Mantenere Klima Sens orientato secondo l'indicazione della freccia riportata sul retro del dispositivo.

## Disconnessione da Klima Control

Per disconnettere Klima Sens da Klima Control è necessario seguire i seguenti passi:

- Premere il pulsante una prima volta per attivare il dispositivo
- Tenere premuto il pulsante per 5 secondi per completare la disconnessione.

<b>Stato LED</b>	<b>Descrizione</b>
Spento	Sensore in modalità sleeping
1 lampeggio ogni 5 sec.	Non connesso a nessuna rete
1 lampeggio ogni secondo	Online, connesso alla rete del display
2 lampeggi ogni 5 sec.	Offline, comunicazione con display persa
Lampeggio veloce per 10 sec.	Reset alle impostazioni di fabbrica

Azione Pulsante	Descrizione
Pressione singola con dispositivo in modalità sleeping.	Il dispositivo esce dal suo stato di sleeping e per 120 secondi mostrerà il suo stato attraverso il LED (vedi tabella LED) e, sempre in questa finestra temporale, sarà pronto ad accettare un comando attraverso il pulsante. Inoltre, se precedentemente connesso ad una rete, forzerà il reporting dei dati.
Pressione singola con dispositivo in modalità attivo.	Se il dispositivo non è connesso ad una rete proverà ad effettuare una connessione per 120 sec
Pressione per 5 secondi con dispositivo in modalità attivo.	Se il dispositivo è connesso ad una rete invierà un comando di disconnessione per disconnettersi dalla rete.
Pressione per 15 secondi con dispositivo in modalità attivo.	Reset alle impostazioni di fabbrica
Pressione per 5 sec. durante l'inserimento delle batterie.	Reset alle impostazioni di fabbrica